



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ**

58000, м. Чернівці, вул. Л.Українки, 3. тел.: (03722) 55-05-24. E-mail: chmu@cv.dsns.gov.ua

**ПРИПИС**

від «16» 07 2019 р.

№ 302

**про усунення порушень вимог законодавства у сфері  
техногенної та пожежної безпеки**

**Т.в.о. директора Чернівецького центру юних техніків ім. Л.К. Каденюка ЧМР Компаневич  
Людмили Вікторівні**

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків 23250337

м. Чернівці, вул. Головна, 220 тел. \_\_\_\_\_ ел. адреса: \_\_\_\_\_

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємства), ступінь ризику:

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.

Вручено: Т.в.о. директора Компаневич Людмили Вікторівні

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця чи уповноваженої ним особи, щодо якого здійснювалася перевірка)

У період з 15 липня 2019 року по 16 липня 2019 року проведено позапланову перевірку Чернівецького центру юних техніків ім. Л.К. Каденюка ЧМР за адресою вул. Головна, 220 м. Чернівці; головним інспектором Чернівецького міського відділу Управління ДСНС України у Чернівецькій області підполковником служби цивільного захисту Ференцем Васильом Васильовичем, разом із т.в.о.директора Компаневич Людмилою Вікторівною.

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних в акті, складеному за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, від «16» 07 2019 року № 386, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Узгоджений із суб'єктом господарювання строк виконання	Відмітка про виконання
<b>Пожежна безпека</b>				
1.	Приміщення клубу обладнати установкою автоматичної пожежної сигналізації та заключити договір на її обслуговування. Пропонується до виконання з 2002р.	п. 1.2 розділ V ППБУ	20.12 2019р.	
2.	Грати на вікнах приміщень, де перебувають люди, виконати такої конструкції щоб вони розкривалися, розсувалися або знімалися. Пропонується до виконання з 2011р.	п. 2.16 розділ III ППБУ	20.12 2019р.	

